



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Pobočka 0100 - Praha

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

vydává

OSVĚDČENÍ

č. 010 – 038860

výrobci:

PERITO s.r.o.

IČ: 634 83 246

Adresa: Dyje 163, 669 02 Znojmo

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

Dveřní výplň PERITO – sendvič ENTRY (tl. 36 – 70 mm)

- bylo provedeno stanovení součinitele prostupu tepla -

S těmito výsledky:

Výplň PERITO – sendvič ENTRY	Zkušební postup	Zjištěná hodnota
Výplň tl. 36 mm (tl. XPS 24 mm)	ČSN EN ISO 6946	$U = 0,82 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 40 mm (tl. XPS 28 mm)		$U = 0,72 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 44 mm (tl. XPS 32 mm)		$U = 0,65 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 48 mm (tl. XPS 36 mm)		$U = 0,59 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 50 mm (tl. XPS 38 mm)		$U = 0,56 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 55 mm (tl. XPS 43 mm)		$U = 0,50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 60 mm (tl. XPS 48 mm)		$U = 0,46 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 64 mm (tl. XPS 52 mm)		$U = 0,43 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 65 mm (tl. XPS 53 mm)		$U = 0,42 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 70 mm (tl. XPS 58 mm)		$U = 0,39 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu č. 010-038859 o výpočtu součinitele prostupu tepla ze dne 10.11. 2017; vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0100 – Praha, AZL č. 1018 5, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9

Praha, 10. listopadu 2017



Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha