



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Pobočka 0100 - Praha

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Česká republika

vydává

OSVĚDČENÍ

č. 010 – 038856

výrobci:

PERITO s.r.o.

IČ: 634 83 246

Adresa: Dyje 163, 669 02 Znojmo

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:

Dveřní výplň PERITO – sendvič HPL (tl. 24 – 48 mm)
- bylo provedeno stanovení součinitele prostupu tepla -

S těmito výsledky:

Výplň PERITO - sendvič HPL	Zkušební postup	Zjištěná hodnota
Výplň tl. 24 mm (tl. XPS 20 mm)	ČSN EN ISO 6946	$U = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 28 mm (tl. XPS 24 mm)		$U = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 32 mm (tl. XPS 28 mm)		$U = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 36 mm (tl. XPS 32 mm)		$U = 0,93 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 38 mm (tl. XPS 34 mm)		$U = 0,88 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 40 mm (tl. XPS 36 mm)		$U = 0,84 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 42 mm (tl. XPS 38 mm)		$U = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 44 mm (tl. XPS 40 mm)		$U = 0,77 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 46 mm (tl. XPS 42 mm)		$U = 0,74 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Výplň tl. 48 mm (tl. XPS 44 mm)		$U = 0,71 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu č. 010-038855 o výpočtu součinitele prostupu tepla ze dne 10.11. 2017; vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0100 – Praha, AZL č. 1018 5, Prosecká 76a, 190 00 Praha 9

Praha, 10. listopadu 2017



Ing. Iveta Jiroutová
ředitelka pobočky Praha